

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский клинико-диагностический центр"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Капцелярия					
2. Архивариус	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
Планово-экономический отдел					
3. Заместитель главного врача учреждения здравоохранения (по экономическим вопросам)	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 312, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
4А(5А). Ведущий экономист	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 312*, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
Бухгалтерия					
6. Главный бухгалтер	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
Касса платных услуг					
10А(11А). Старший кассир	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочих зонах "Кабинет 119, рабочий стол (1), Кабинет 119, рабочий стол (2), Кабинет 119, рабочий стол (3), Кабинет 119, рабочий стол (4)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	

<i>Отдел материально-технического снабжения</i>					
12. Начальник отдела	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 112, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
14. Экономист	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 112, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
<i>Отдел кадров</i>					
18А(19А). Специалист по кадрам	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 323, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
<i>Хозяйственный отдел</i>					
20. Директор	Освещение: Увеличить количество светильников в рабочей зоне "Кабинет 310 (рабочий стол)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
<i>Пансионат</i>					
39. Заведующий жилым корпусом пансионата	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
<i>Кафе</i>					
42. Заведующий кафе	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
43. Бухгалтер	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет (рабочий стол)"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	

45. Продавец продовольственных товаров	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Расчетный стол"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
46. Кассир	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Буфет (зона кассы)"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
<i>Отдел рекламы и маркетинга</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Отдел медицинской техники</i>					
51. Ведущий инженер-электроник	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
52А(53А). Инженер-электроник	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
<i>Отдел информатизации</i>					
54. Начальник отдела	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 116, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
55. Программист	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 116, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
56А(57А; 58А). Ведущий программист	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 116, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	

<i>Центр амбулаторно-поликлинической хирургии</i>					
59. Заведующий центром - врач-хирург	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет приема 227, осмотр", "Перевязочная"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
60А(61А). Врач-специалист (хирург)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет приема 240", "Перевязочная"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
62. Врач-специалист (пластический хирург)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет приема 227", "Перевязочная"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
64А(65А; 66А). Медицинская сестра операционная	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Предоперационная"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
67А(68А). Медицинская сестра перевязочной	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Чистая перевязочная"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
69А(70А; 71А). Медицинская сестра процедурной	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Процедурный кабинет 224, рабочий стол с ВДТ", "Процедурный кабинет 224, забор крови"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
72. Медицинская сестра процедурной	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет экстракорпоральной гемокоррекции 228"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
<i>Дневной стационар</i>					
75. Медицинская сестра (палатная)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Пост"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
<i>Группа анестезиологии-реанимации</i>					

<i>Дневной стационар</i>					
80. Заведующий отделением (врач-терапевт)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 417, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
82. Старшая медицинская сестра	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 423, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
83А(84А). Медицинская сестра (палатная)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Пост"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
85А(86А). Медицинская сестра процедурной	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Процедурный кабинет 428", "Процедурный кабинет 413"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
<i>Центральный стерилизационный отдел</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Отдел радиационной и экологической медицины</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Кабинет статистики</i>					
95. Заведующий кабинетом	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 114, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
99А(100А; 101А). Статистик	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 118, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
102. Старший фельдшер	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 118, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	

Регистратура					
103А(104А; 105А; 106А; 107А; 108А; 109А; 110А; 111А; 112А; 113А; 114А; 115А). Медицинский регистратор	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочих зонах "Регистратура, рабочий стол", "CALL-центр, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
116А(117А). Медицинский регистратор (регистратура ликвидаторов ЧАЭС)	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Регистратура, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
118А(119А; 120А). Медицинский регистратор (регистратура отдела лучевой диагностики)	Освещение: Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Регистратура, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
Общебольничный немедицинский персонал					
121. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 113, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
Рентгенодиагностическое отделение					
123. Заведующий отделением (врач-рентгенолог)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 102, пультовая", "Кабинет 106, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
124А(125А; 126А). Врач-специалист (рентгенолог)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 107а (ординаторская)", "Кабинет 102, пультовая"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
127А(128А; 129А; 130А). Рентгенолаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	II квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	

	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 102, пультовая", "Кабинет 109", "Кабинет 107", "Кабинет 210, пультовая"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
131. Медицинская сестра процедурной	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 102", "Кабинет 110"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
<i>Отделение радионуклидной диагностики</i>					
135. Заведующий отделением (врач-радиолог)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 206, рабочий стол"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
<i>Лазерный офтальмологический центр</i>					
144. Врач-специалист (офтальмолог)	Освещение: Увеличить количество светильников в рабочей зоне "Кабинет 237 (рабочий стол)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
150. Старшая медицинская сестра	Освещение: Увеличить количество светильников в рабочей зоне "Кабинет (рабочий стол_работа с ПЭВМ)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
151. Медицинская сестра процедурной	Освещение: Увеличить количество светильников в рабочей зоне "Кабинет 237 (рабочий стол)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
156. Медицинская сестра процедурной	Освещение: Увеличить количество светильников в рабочей зоне "Кабинет 233 (рабочий стол)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
<i>Клинико-диагностическая лаборатория</i>					
160. Заведующий лабораторией (врач клинической лабораторной диагностики)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 823" и "Кабинет 824"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	

161. Врач-специалист (клинической лабораторной диагностики)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 823" и "Кабинет 824"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
162. Биолог	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 823" и "Кабинет 824"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
163. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 823" и "Кабинет 824"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
164. Уборщик производственных и служебных помещений	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные средства защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
<i>Медико-генетическая консультация</i>					
166. Врач-специалист (клинической лабораторной диагностики)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 809"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
170. Врач-специалист (акушер-гинеколог)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 726 (рабочий стол с ВДТ)"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
173. Биолог	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 809 (рабочий стол)"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
175А(176А). Медицинская сестра кабинета (УЗИ)	Освещенность - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса		I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
177А(178А; 179А; 180А; 181А). Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	

Отделение дозиметрических и цитогенетических исследований					
188. Заведующий отделением (врач клинической лабораторной диагностики)	Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел; Отделение дозиметрических и цитогенетических исследований; Отдел материально-технического снабжения	
	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет заведующего", "Кабинет 705 (микроскопия)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
189. Врач-специалист (клинической лабораторной диагностики)	Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел; Отделение дозиметрических и цитогенетических исследований; Отдел материально-технического снабжения	
	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет заведующего", "Кабинет 705 (микроскопия)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
190А(191А; 192А). Врач-специалист (лабораторный генетик)	Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел; Отделение дозиметрических и цитогенетических исследований; Отдел материально-технического снабжения	
193А(194А). Биолог	Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел; Отделение дозиметрических и цитогенетических исследований; Отдел материально-технического снабжения	
195А(196А; 197А; 198А; 199А; 200А; 201А; 202А). Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел; Отделение дозиметрических и цитогенетических исследований; Отдел материально-технического снабжения	

Отделение клинической морфологии					
205. Заведующий лабораторией (врач клинической лабораторной диагностики)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет заведующего", "Кабинет 806 (ординаторская)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
206А(207А; 208А). Врач-специалист (клинической лабораторной диагностики)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 806 (ординаторская)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
209. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 803 (препараторская)", "Кабинет 805 (работа с пациентами)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
Общебольничный медицинский персонал					
213. Заместитель главного врача учреждения здравоохранения (по лечебной работе)	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 320 (рабочий стол_работа с ПЭВМ)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
214. Заместитель главного врача учреждения здравоохранения (организационно-методической работе)	Освещение: Увеличить количество светильников в рабочей зоне "Кабинет 113 (рабочий стол_работа с ПЭВМ)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения Хозяйственный отдел	
Отдел клинико-экспертной работы	-----	-----	-----	-----	-----
Кабинет врача-терапевта (по медицинскому наблюдению УЛПА на ЧАЭС и лиц, приравненных к ним)	-----	-----	-----	-----	-----
Эндокринологическое отделение	-----	-----	-----	-----	-----
Поликлиническое отделение					
252. Врач-специалист (пульмонолог)	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 301, раб. стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	

255А(256А). Врач-специалист (оториноларинголог)	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 502 (процедурная)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
257. Врач-специалист (нефролог)	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 501, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
258. Врач-специалист (акушер-гинеколог)	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Смотровой кабинет"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
259. Врач-специалист (акушер-гинеколог)	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочих зонах "Кабинет 526, рабочий стол", "Смотровой кабинет"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
260. Врач-специалист (акушер-гинеколог)	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочих зонах "Кабинет 302, рабочий стол", "Смотровой кабинет"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
266. Старшая медицинская сестра	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 511, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
272. Медицинская сестра	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 301, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	

275А(276А). Медицинская сестра	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 503, рабочий стол", "Кабинет 502 (процедурная)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
277. Медицинская сестра	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 501, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
283. Медицинская сестра процедурной	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 520, процедурный"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
284. Фельдшер	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Кабинет 228, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
285. Акушерка	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Смотровой кабинет"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
286. Акушерка	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочих зонах "Кабинет 526, рабочий стол", "Смотровой кабинет"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	
287. Акушерка	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочих зонах "Кабинет 302, рабочий стол", "Смотровой кабинет"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Отдел материально-технического снабжения	

<i>Эндоскопическое отделение</i>					
289. Заведующий отделением (врач-эндоскопист)	Освещение: Дополнительно оборудовать рабочее место светильником местного освещения или увеличить количество светильников общего освещения в рабочей зоне "Рабочий стол с ВДТ"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
292. Старшая медицинская сестра	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
293А(294А; 295А; 296А). Медицинская сестра процедурной	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
<i>Центр "Мужское здоровье"</i>					
298. Заведующий центром - врач-уролог	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 725.1 (чистая перевязочная)", "Кабинет 725.2 (гнойная перевязочная)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
299. Врач-специалист (уролог)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 725.1 (чистая перевязочная)", "Кабинет 725.2 (гнойная перевязочная)", "Кабинет 716, рабочий стол, зона осмотра"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
300. Старшая медицинская сестра	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 716", "Кабинет 723, рабочий стол", "Кабинет 725.1 (чистая перевязочная)", "Кабинет 725.2 (гнойная перевязочная)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
301. Медицинская сестра	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 725.1 (чистая перевязочная)", "Кабинет 725.2 (гнойная перевязочная)"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	

Физиотерапевтическое отделение					
305. Старшая медицинская сестра	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет, рабочий стол"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
306А(307А; 308А). Медицинская сестра по физиотерапии	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Пост", "Кабинет высокочастотной терапии"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
309А(310А; 311А). Медицинская сестра по массажу	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 225, отпуск процедур"	Приведение в соответствие гигиеническим нормативам уровня искусственной освещенности рабочего места	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
Отделение УЗИ и ФД					
315. Врач-специалист (функциональной диагностики)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинеты проведения процедуры ФД"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
317. Старшая медицинская сестра	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинеты проведения процедуры ФД"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
318. Медицинская сестра	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинеты проведения процедуры ФД". Модернизировать систему комбинированного искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинеты проведения процедуры УЗИ (рабочий стол)"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел Отдел материально-технического снабжения	
Аллерго-иммунологическое отделение					
320. Заведующий отделением (врач-аллерголог-иммунолог)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 316"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
321А(322А; 323А). Врач-специалист (аллерголог-иммунолог)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зонах пребывания "Кабинет 314, 315, 316"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	

324. Врач-специалист (дерматовенеролог)	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 304"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
325. Старшая медицинская сестра	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 316"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	
330А(331А; 332А). Медицинская сестра	Модернизировать систему общего искусственного освещения в зоне пребывания "Кабинет 314"	Улучшение качества освещения.	I квартал 2018 г.	Хозяйственный отдел	

Дата составления: 28.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(должность)



(подпись)

Крашенинникова Людмила
Евгеньевна

Ф.И.О.

30.11.2017 г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по лечебной работе

(должность)



(подпись)

Соловов Владимир Дмитриевич

Ф.И.О.

30.11.2017

(дата)

Главная медсестра

(должность)



(подпись)

Кондрашова Галина Александровна


(Ф.И.О.)

30.11.2017

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Дорошенко Елена Алексеевна

(Ф.И.О.)

30.11.2017

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Виниченко Юрий Владимирович


(Ф.И.О.)

30.11.2017

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Павленко Марина Александровна


(Ф.И.О.)

30.11.2017

(дата)

Юрисконсульт

(должность)



(подпись)


Егорова Елена Станиславовна

(Ф.И.О.)

30.11.17

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

672 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Вожаккина Ирина Александровна (Ф.И.О.)	28.11.2017 (дата)
3932 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Рутковская Анна Валерьевна (Ф.И.О.)	28.11.2017 (дата)
3940 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Ступников Валерий Михайлович (Ф.И.О.)	28.11.2017 (дата)